

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АБ09.В.00359

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0003893

ООО «АМ-Бел». ОГРН 1123123006412.  
Адрес: 308009, Белгородская область, г. Белгород, ул. Константина Заслонова, дом 183, каб.2.  
Телефон: +7 (4722) 40-70-57. E-mail: am-bel@bk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «АМ-Бел». ОГРН 1123123006412.  
Адрес: 308009, Белгородская область, г. Белгород, ул. Константина Заслонова, дом 183, каб.2.  
Адрес производства: 308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Везельская, д. 95А.  
Телефон: +7 (4722) 40-70-57. E-mail: am-bel@bk.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.  
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.  
Аттестат аккредитации №РА.РУ.11АБ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краска огнезащитная на водно-дисперсионной основе для металлических конструкций, марки «ARMOR W», выпускаемая по ТУ 20.30.22-001-38922794-2018.  
Код ОК 034 (ОКПД-2): 20.30.22.110.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ): см. приложение на бланке №0003912.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №80Р/19ГИ-18 от 15.03.2018г. ИЛ ООО "ЦОС", аттестат аккредитации № ТРПБ.РУ.ИН20 от 04.09.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.30.22-001-38922794-2018.  
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДССМТ.РУ.ОС01.К01242 от 17.01.2018 г. по 17.01.2021 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества "СибМосТест", номер аттестата аккредитации СДССМТ.РУ.31068.ОС01 от 03.07.2013 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.03.2018 по 20.03.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

  
подпись

  
подпись

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.АБ09.В.00359

(обязательная сертификация)

№ 0003912

Краска огнезащитная на водно-дисперсионной основе для металлических конструкций, марки «ARMOR W», выпускаемая по ТУ 20.30.22-001-38922794-2018, обеспечивает следующие группы огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ Р 53295-2009:

- 5-я группа огнезащитной эффективности при испытании на балке №20 (приведенная толщина металла 3,4 мм), при толщине сухого слоя покрытия не менее 0,78 мм, нанесенного на грунт ГФ-021 (ГОСТ 25129-82), толщиной 0,05 мм, и расходе 1,26 кг/м<sup>2</sup> (без учета технологических потерь).

- 3-я группа огнезащитной эффективности при испытании на балке № 50Б2 (приведенная толщина металла 5,8 мм) при толщине сухого слоя покрытия не менее 1,4 мм, нанесенного на грунт ГФ-021 (ГОСТ 25129-82), толщиной 0,05 мм, и расходе не менее 2,2 кг/м<sup>2</sup> (без учета технологических потерь).

- 7-я группа огнезащитной эффективности при испытании на балке № 14Б1 (приведенная толщина металла 2,4 мм) при толщине сухого слоя покрытия не менее 0,27 мм, нанесенного на грунт ГФ-021 (ГОСТ 25129-82), толщиной 0,05 мм, и расходе не менее 0,43 кг/м<sup>2</sup> (без учета технологических потерь).

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*Handwritten signature*  
подпись

*Handwritten signature*  
подпись

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия